



Naše značka: FI/2013/v,k/475

Vyřizuje: Flosová/466798449

Datum: 16.4.2013

DSP a.s.

Pardubická 234

533 52 Srch

Věc: Pardubice, Popkovice, ul. Pražská – rekonstrukce chodníků – vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci chodníků v ul. Pražská od zastávky MHD (naproti MŠ) po křižovatku se st.silnicí I/2, dále i rekonstrukci zastávky MHD Popkovice, školka, situované vlevo ve směru staničení a rekonstrukci části vozovky.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajících uličních vpustí, popřípadě jejich přemístění do tělesa komunikace a zřízení 3 nových uličních vpustí.

Odvedení dešťových vod z odstavné plochy u MŠ bude provedeno příčným a podélným sklonem do přilehlé zeleně. Z povrchu chodníků bude odvedena část do veřejné kanalizace a část do přilehlé zeleně.

Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Nově navržené vpusti budou napojeny na stávající kanalizační šachty, ve výjimečných případech se provede jejich napojení na potrubí – způsob napojení a další podrobnosti budou dohodnuty se střediskem kanalizací VAK Pardubice, a.s. Rovněž tak případné přemístění stávajících vpustí bude dohodnuto se střediskem kanalizací VAK.
2. Navržené odvodnění není součástí veřejné kanalizace a zůstane ve správě provozovatele komunikace.
3. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
4. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umisťování konstrukcí (sloupy veřejného osvětlení, osazování svislého dopravního značení, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
5. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.

6. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
7. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy vodovodu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Kouřil
Spis: Vyj. Pce 2013

Telefon	Fax	Bankovní spojení	IČO	DIČ
466798411	466304643	17699313/0300	60108631	CZ60108631

společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 999