



Naše značka: ŠI/13/v,k/102  
Vyřizuje: Šlaisová  
Datum: 7.1.2012

GON Hradec Králové, a.s.  
Zemědělská 897  
500 03 Hradec Králové

**Věc: Pardubice, Popkovice – úprava zpevněných ploch v ulici Pražské – vyjádření k existenci stávajících sítí**

V příloze Vám zasíláme situace s orientačním zákresem stávajícího vodovodu a kanalizace.

Obecné připomínky:

1. Před zahájením prací požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
3. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
4. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.

Toto stanovisko neslouží pro potřeby územního a stavebního řízení.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Na vědomí: VAK Pce – p. Kouřil, Ing. Štorek

Telefon	Fax	Bankovní spojení	IČO	DIČ
466798411	466304643	17699313/0300	60108631	CZ60108631

společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 999



orientační zákras sítí

Provins Kangalipaci

Provins Kangalipaci

orientočni zakras potrubi

☐ - zúčtovám území se nenaschází

zároveň v naší správě

71422460

verduci nifedijaka kamuzi (ci)

Tento článok sa týka výskumu, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Tento článok nie je záväzný pre Európsku komisiu ani pre Európsky parlament a obsahujúce údaje a názory nie sú záväzné pre Európsku komisiu ani pre Európsky parlament.

www.izdat.ru

[illegible]



**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.**  
 orientační zakres sítě

Provoz vodovodů	Provoz kanalizací
orientační zakres potrubí	<b>3.1.2013</b>
v zájmovém území se nenachází zařízení v naší správě	
vedoucí střediska vodovodů	vedoucí střediska kanalizací

Tento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení.  
 O přesné vytyčení si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.  
 Teploho 2014, tel. 466 786 411.  
 Úřední hodiny pondělí 12 - 15, středa 8 - 11, 12 - 16



**VAK PARDUBICE**  
 - Kanalizace -  
 Měřítko: 1:2 385