



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice

Dopravní inspektorát



KRPE-27019/ČJ-2013-170606

Pardubice 8. dubna 2013

Počet listů: 1

Přílohy: 0

DSP a. s.
Pardubická 234
Srch

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy¹ příslušný orgán Policie ČR vykonávající prevenci², se na podkladě Vaší žádosti seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská (stará) v Popkovicích od zastávky MHD (proti MŠ) po křižovatku s st. silnicí I/2“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace funkční skupiny D2 v délce cca 330 m a šířce dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Součástí stavby je rekonstrukce stávající zastávky BUS MHD. V rámci stavby nevznikne žádný nový přechod pro chodce. Navržené stojany pro jízdní kola (parkovací oblouky pro JK) jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6056

Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská (stará) v Popkovicích od zastávky MHD (proti MŠ) po křižovatku s st. silnicí I/2“. Připojení sousedních nemovitostí na místní komunikaci doporučujeme na chodníku opatřit z obou stran chodníkovými sloupky tak, aby bylo omezeno podélné najíždění na chodník. Plochu u MŠ doporučujeme osadit rovněž stojany dle ČSN 73 6056 pro především krátkodobé odstavení jízdních kol rodičů doprovázejících děti do MŠ. Šířku chodníku k odstavným stáním pro JK doporučujeme zvětšit nad normovou minimální šířku. Dle našeho názoru je nutné počítat s potkáváním chodců vedoucích JK.

Toto vyjádření smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Vyřizuje: por. Ing. Moučka

tel. č.: 974566257

npor. Ing. Pavel Barva
vedoucí dopravního inspektorátu

z. r. por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu

schváleno elektronicky

¹ § 1 zákona č. 12/1997 Sb.

² § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.

Rožkova 2757
530 02 Pardubice

Tel.: +420 974 566 250
Fax: +420 974 566 577
Email: padisdn@mvr.cz