

**Magistrát města Pardubic
odbor dopravy
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice**

Naše značka
13225/IO

Vyřizuje
Novotná /466 260 861

Pardubice
6.5.2013

Pardubice - úprava vnitrobloku ul. Lexova - souhrnné stanovisko

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap.)
- 2) Součástí stavby bude i stavba souboru VO hrazeného z prostředků investora, dle odsouhlasené PD, která byla dne 24.4.2013 předložena SmP a.s. k vyjádření pro územní řízení z hlediska technického řešení pro napojení zařízení k souboru VO SmP a.s. a která byla schválena čj. 113209/IO. Zhotovená stavba bude odpovídat světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu, na základě kterých byla PD zpracována.
- 3) Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a "Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města". Před zapojením souboru VO do veřejné sítě bude doložen souhlas s připojením vydaný OD MmP.
- 4) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (p. Kasal - tel. 466 260 854). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy. Kabelové vedení nebude navrženo a provedeno pod parkovacím a kontejnerovým stáním.
- 5) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s., které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby umístěné do katastrální mapy.
- 6) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (min. 1 pracovní den předem).
- 7) Provedení komunikací bude umožňovat bezproblémový průjezd vozidel zajišťujících svoz TKO a údržbu komunikací a nebudou na nich umístěny překážky znemožňující zimní údržbu komunikací. Komunikace budou odpovídat právním normám, zejména pak ČSN 736110.
- 8) Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny.
- 9) Dojde - li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí.
- 10) Platnost vyjádření je 6 měsíců. Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

Vyjádření divizí VO,ÚK a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem. Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Yvona Novotná
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.



SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Technické oddělení
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572