

VÁŠ DOPIS ZN.: žádost  
ZE DNE: 14.02.2014  
NAŠE ZN.: 037/270214/PC

E-MAIL: [vyjadreni@edera.cz](mailto:vyjadreni@edera.cz)  
DATUM: 27.02.2014

Ing. Jiří Filip  
K Blahobytu 209  
530 02 Pardubice  
[jiri.filip1943@seznam.cz](mailto:jiri.filip1943@seznam.cz)  
[zdenekkarabec@email.cz](mailto:zdenekkarabec@email.cz)

### **Vyřádění k PD**

**stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITROBLOKŮ MEZI ULICEMI LEXOVA, JOSEFA RESSLA A JIRÁNKOVA**  
**-doplnění o novou dešťovou kanalizaci a rekonstrukci stávající jednotné kanalizace v řešeném vnitrobloku**  
**poloha : k.ú. Pardubice**  
**objednatel: Statutární město Pardubice - Úřad městského obvodu Pardubice V**

Na základě Vaší žádosti Vám k výše uvedenému záměru sdělujeme následující:

V zájmovém území (na v žádosti uvedené ulici) stavby se **nachází podzemní telekomunikační vedení** ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. Trasy našeho vedení jsou v předložené PD správně zakresleny

### **Nemáme námitek k uvedenému záměru za splnění níže uvedených podmínek a požadavků:**

1. Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s.
2. Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
3. S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k **vytýčení** našich sítí přímo na místě stavby, případně po dohodě s námi zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. , s.r.o.
4. S vytýčenou trasou vedení budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět.
5. Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s.
6. Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí.
7. Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „ Prostorová úprava vedení technického vybavení „. Pokud nebude možné normu dodržet, bude případné řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.

8. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
9. Bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. a provedení vhodných technických opatření nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím vedením tvořeným HDPE trubkami.
10. Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je považována i jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, typu víka atd.)
11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.
12. Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
13. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.
14. Po ukončení stavby bude před vydáním kolaudačního souhlasu naší společnosti stavebníkem (resp. investorem) prokazatelně předána kopie dokumentace skutečného provedení stavby - zaměření nového stavu polohopisu povrchů ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg (tyto budou sloužit pro aktualizaci interních mapových podkladů správy sítě).

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání. Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové.



S pozdravem  
EDERA Group a.s.

**Upozornění:**

pro zasílání žádostí o vyjádření používejte email: [vyjadreni@edera.cz](mailto:vyjadreni@edera.cz)

Bližší informace k vyjadřování viz: <http://www.edera.cz/klientske-centrum/vyjadreni-k-existenci-siti/>