

**Vaše značka:** 1/14/Fi

**Naše značka:** 028/14

**Vyřizuje:** Miloslav Houdek

**Telefon:** 724303244

**Fax:** 467043854

**E-mail:** mhoudek@eop.cz

**Datum:** 10.2.2014

**Ing. Jiří Filip**

Projektování vodohospodářských staveb  
K Blahobytu 209  
530 02 Pardubice

### **vyjádření k existenci sítí a projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Název stavby	Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova
Projektant	Ing. Filip
Předložená část PD (SO)	Situace stavby, podélná stoka
Číslo projektu	8/S/2013
Datum zpracování PD	Duben 2013
Stupeň projektu	DSP
Investor	Statutární město Pardubice MO V.
Číslo vyjádření EOP:	028/14

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP)

Do předložené situace v měřítku 1:500 je zakresleno:

- sekundární potrubí teplovodní kanál

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 813 nebo 800 100 841 (dispečer EOP).
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841.

- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- **Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek S navrhovaným řešením křížení teplovodního kanálu souhlasíme.**

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.



Elektrárny Opatovice, a.s.  
 provoz SZT Pardubice ②  
 K Cihelně 562, 530 09 Pardubice

Vlastnictví nebo správa: **Elektrárny Opatovice, a.s.**

provoz soustavy zásobování teplem.

- primární potrubí - horkovodní kanál
- primární potrubí - předizolované v zemi
- primární potrubí - nadzemní horkovod
- parový
- sekundární potrubí - teplovodní kanál
- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sekundární potrubí - nadzemní teplovod
- silový kabel - sdělovací kabel

- předávací stanice s přípojemými inženýrskými sítěmi

Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení musí stavebník zajistit jeho vytyčení.

V případě, že dojde k jeho poškození, musí být tato skutečnost neprodleně oznámena dispečerovi na tel. 800 100 841.

Vlastník zařízení je oprávněn požadovat náhradu takto vzniklé škody.

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců ode dne vystavení.

Vyjádření dne: **10.2.17** č.: **028** Podpis: *[Signature]*

