

Ing. Jiří Filip

Dopis / Letter

Váš dopis / Your letter: 27.2.2014

Vyřizuje / Dealt with by: Košťál 602218221

Věc: Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Lexova, J. Resla a Jiránkova, SO 301 – dešťová kanalizace

K Vámi požadovanému uvádím následující:

S Vámi předloženou PD výše uvedené stavby souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření - zvláště pak vytýčení, ruční nasondování, práce v ochranném pásmu provádět pouze ručně a prokazatelná kontrola před záhozem kolizních míst- podmínka kolaudace stavby. V celém úseku je třeba dodržet prostorovou ČSN.

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

1364

SOS Pardubice Košťál Martin

