

# NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

ILBprostav s.r.o.

Na Rybníku 301

53003 Pardubice - Nemošice

Vaše žádost ze dne, značka:  
17.06.2014

Naše značka:  
023140016  
(16/14/K)

Vyřizuje:  
Jaroslav Kaura

Svitavy dne:  
24.06.2014

**Věc: Pardubice, Svítkov, ul. Školní – oprava krytu chodníku**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice, Svítkov, ul. Školní

Stavebník: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Projektant: ILBprostav s.r.o.

Č. zakázky:

Datum: VI/2014

Předmětem předložené dokumentace je:

**Pardubice, Svítkov, ul. Školní – oprava krytu chodníku**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Jedná se o stávající chodníky podél silnice v ulici Školní od křižovatky s ulicí Kostnická po křižovatku s ulicí Přerovská. Stávající chodníky mají povrch z betonových dlaždic ve špatném technickém stavu. Dále jsou nevhodně řešeny sjezdy k sousedním nemovitostem (výška silničního obrubníku, absence varovných pásů).
2. Chodník je v celé trase navržen tak, že splňuje parametry pro užití a pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. viz příložená PD a podrobný popis v souhrnné technické zprávě odd 8.1
3. Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 12.03.04

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou při realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

**Jaroslav Kaura, odborný konzultant**

Adr. střediska: , Svítavy

731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

**NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -023-

