



---

Statutární město Pardubice  
Městský obvod VI  
Kostnická 865  
530 06 Pardubice

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
11.06.2014

NAŠE ZNAČKA  
1066627676

VYŘIZUJE / LINKA

Zdeněk Jirout / 462112164

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Pardubice / 19.06.2014

---

**Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.

Pro stavbu: **Oprava krytu chodníků v ul. Školní, Pardubice.**

**Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1.**

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu distribuční soustavy souhlasíme za těchto podmínek:

- V prostoru zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení nejmenšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005. Pokud dojde k obnažení kabel vedení, tak při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Objekty městského mobiliáře, pokud budou osazovány, požadujeme umístit mimo ochranné pásmo podzemních vedení.
- Stožáry osvětlení nebudou umístěny blíže než 0,6 metru od podzemních vedení.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
**Zasílací adresa pro zákazníky:** Guldenerova 2577/19, 303 03, Plzeň

- Stavební činností nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
- Stavební činností nesmí dojít (bez předchozího souhlasu) ke snížení nebo zvýšení terénu nad kab. vedení.
- Stavební činností nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení (sloupů, stožárů), el. stanic a kabelových skříní/pilířů.
- Pod nadzemním vedením a nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3,0 metry.
- V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t (při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození).
- Dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech, viz příloha.


**Uvedenou stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k energetickému zařízení, tzn. po dobu provádění činnosti i po jejím končení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k zařízení distribuční soustavy (sloupy, transformační stanice, jistící pilíře, jistící skříně) pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s.**

**K el. stanicím je potřeba zajistit volný průjezdný pruh pozemků min. šířky 4,0 metry. Podél nadzemního vedení je potřeba (po jedné straně podpěrných bodů nadzemního vedení) zajistit volný průjezdný pruh pozemků min. šířky 4,0 metry. K podzemnímu vedení a kabelovým skříním je potřeba zajistit volný přístup.**

V případě, že bude potřeba provést dílčí změnu trasy nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, nebo dojde ke snížení nebo zvýšení nivelety terénu (v prostoru ochranného pásma), tak požadujeme zajistit přeložku energetického zařízení za účelem zajištění dostatečného krytí podzemních vedení a zajištění nejkratších povolených vzdáleností nadzemních vedení od země a pozemních komunikací.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha  
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech