

Č. jednací: MmP 44489/2014

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová

Telefon: 466 859 401

E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 23.07.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

Stavební úpravy vnitrobloků mezi ul. Lexova, Josefa Resslera a Jiránkova

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od zájemce o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 17.7.2014.

K dotazu č. 1:

Položka 116 uvedena ve výkazu výměr

| | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----|-------|
| 116 | 592 | 592-1 | sloupek litinový tělo z hliníkové slitiny v. 860mm průměr 220mm, odnímatelný sloupek | kus | 4,000 |
|-----|-----|-------|---|-----|-------|

je v technické zprávě popsána: u průchodu od pekárny na ulici Jiránkovu budou osazeny 4 betonové zahrazovací sloupky.

Která z těchto variant platí? A pokud platí položka z výkazu výměr, má být sloupek litinový nebo z hliníkové slitiny?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Platí položka č. 116 z výkazu výměr pro SO 801 Mobilář a sadové úpravy.

Zadavatel upřesňuje popis položky na Sloupek litinový, v. 860mm, průměr 220mm, odnímatelný sloupek, ostatní údaje v řádku položky č. 116 zůstávají v platnosti beze změn:

| | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----|-------|
| 116 | 592 | 592-1 | sloupek litinový, v. 860mm průměr 220mm, odnímatelný sloupek | kus | 4,000 |
|-----|-----|-------|--|-----|-------|

K dotazu č. 2:

Položka 81 uvedena ve výkazu výměr

| | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|--------|
| 81 | 221 | 916781112 | Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h | m | 15,000 |
| | | | 6*2,5 | | 15,000 |

je v technické zprávě popsána: prahy jsou ze 4 základních dílů o rozměrech 50x43x6 cm pro zpomalení na 10 km/hod +2x koncové díly 21,5 x 43 x 6 cm

Zpomalovací práh má být na rychlost 20 km/h dle položkového rozpočtu nebo na 10 km/h dle technické zprávy?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Platí obsah položky č. 81 pro SO 101 Dopravní plochy výkaz výměr → zpomalovací práh pro přejezdovou rychlost do 20km/h.

Zadavatel upřesňuje text Technické zprávy v oddíle 3, 3.2. Komunikace následovně:

- prahy jsou ze 4 základních dílů o rozměrech 50x43x5 +2 koncových dílů rozm. 21,5 x 43 x 5 cm pro zpomalení na 20 km/h

Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh - PD, návrhu SOD zůstávají v platnosti beze změn.

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru
odbor rozvoje a strategie
vz. Ing. Karolína Vopršalová