



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Č. jednací: MmP 44547/2014 OMI

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová

Telefon: 466 859 403

Email: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 23.07.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

ZŠ Družstevní, Polabiny - realizace úspor energií

Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS); 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 486852

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Semorádem, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám a to na základě žádostí od jednoho zájemce o veřejnou zakázku. Žádost o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 18.07.2014.

K DOTAZU č. 1:

Ve výkazu výměr v zámečnických konstrukcích Pavilonu D,E je u položky č. 141 – ocelová rohož odkazováno na výpis zámečnických konstrukcí C.02. Tato položka tam, ale není blíže specifikovaná. Prosím tedy o zaslání bližších informací.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Upřesnění popisu položky Ocelová čistící rohož – jedná se o osazení ocelové čistící rohože, povrchová úprava - žárový zinek, rozměr 1000 x 500 mm.

K DOTAZU č. 2:

Dále bych Vás chtěla poprosit, zda by bylo možné zaslat k oddílu 734 – Armatury o jakou dimenzi ventilu se jedná a jak jsou dlouhé stávající ventily.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Upřesnění vlastností ventilů: jedná se o typ „zkrácené šroubení“, dimenze DN 15.

K DOTAZU č. 3:

Dále není popsáno z jakého materiálu jsou vodovodní trubky a lapač střešních splavenin.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Upřesnění materiálu: Lapač splavenin - odolný polypropylen
Stávající teplovodní potrubí - ocel

Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh - PD, návrhu SOD a Dodatečných informací č. 1 ze dne 25.6.2014 č.j. 38824/2014 OMI vč. příloh zůstávají v platnosti beze změn.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru
odbor rozvoje a strategie
v z. Ing. Karolína Vopršalová