



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Č. jednací: MmP 52519/2014 ORS

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

Email: eva.radova@mmp.cz

Datum: 03.09.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

ZŠ Družstevní, Polabiny - realizace úspor energií

Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS); 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 486852

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Semorádem, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám a to na základě žádostí od dvou zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 28.8.2014 a 1.9.2014.

K DOTAZU č. 1:

Žádáme o zodpovězení následujících dotazů k dodatečným informacím z 22.8.2014. *Dle odpovědi zadavatele na dotaz č. 2 uvedených dodatečných informací:*

„Zadavatel požaduje do nabídky doložit splnění vyhlášky č. 343/2009 Sb., předložením certifikátu na navrhovaný typ větracích štěrbin s uvedeným průtokem vzduchu. Součástí nabídky musí být dokladová část, prokazující, jakým způsobem bude splněna vyhláška č. 343/2009 Sb. při použití výše uvedených větracích štěrbin. Tato dokladová část musí být parafována autorizovanou osobou.“



Zadavatel však v rámci zadávací dokumentace nepředložil uchazečům nezbytné vstupní parametry, které jsou nutné pro provedení výpočtu prokazujícího splnění dotčené vyhlášky (např. počet osob v jednotlivých místnostech atp.). Zadavatel tak požaduje doložení vlastností, které nedefinuje, resp. neumožňuje určit.

Požadavek zadavatele tedy není dle názoru uchazeče splnitelný a není oprávněný.

Navržený typ větracích štěrbin včetně výpočtu jejich parametrů na základě vstupních údajů by přitom měl být naopak součástí projektové dokumentace, která má dostatečně určitě určovat parametry zadávaných prací. Uchazeči pak podáním nabídky potvrdí, že jsou připraveni definované vlastnosti stavby splnit.

Doplň zadavatel zadávací dokumentaci o potřebné parametry, výpočty a konkrétní požadavky na výměnu u vzduchu tak, aby všichni uchazeči podáním nabídky ocenili a nabídli shodné plnění?

Dále uchazeč nerozumí požadavku zadavatele na parafování dokladové části autorizovanou osobou.

O jakou autorizaci dle jakého předpisu a v jakém oboru se má jednat?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel upřesňuje parametry pro výpočet prokazující splnění vyhlášky č. 343/2009 Sb., v platném znění: Charakteristická místnost o objemu 200m³ ve které jsou 3 okna pozice O2 (čtyřkřídlá okna velikosti 2400mm x 2400mm). Uvažovaný počet žáků v místnosti je 25, 20, 15. Výpočet výměny vzduchu bude proveden pro tyto počty žáků. Navržené řešení musí vyhovovat požadavkům na akustické vlastnosti oken, nesmí zhoršovat tepelně technické a mechanické vlastnosti oken a musí být v souladu s ČSN 746077 provedeno mimo funkční spáru okna. Maximální rozdíl tlaku = 10 Pa.

Výpočet musí být potvrzen autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění - autorizovaným inženýrem v oboru pozemním stavitelství.

Výše uvedené požadavky zadavatel upřesňuje v odstavci 8 čl. VI Podmínky a požadavky na zpracování nabídky zadávací dokumentace - viz příloha č. 1 těchto Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4.

Nový odstavec č. 8 čl. VI Podmínky a požadavky na zpracování nabídky zadávací dokumentace tedy zní:

8. Zadavatel požaduje do nabídky doložit splnění vyhlášky č. 343/2009 Sb. v platném znění, předložením certifikátu na navrhovaný typ větracích štěrbin s uvedeným průtokem vzduchu. Součástí nabídky musí být dokladová část prokazující, jakým způsobem bude splněna vyhláška č. 343/2009 Sb. při použití výše uvedených větracích štěrbin pro charakteristickou místnost o objemu 200m³ ve které jsou 3 okna pozice O2 (čtyřkřídlá okna velikosti 2400mm x 2400mm). Uvažovaný počet žáků v místnosti je 25, 20, 15. Výpočet výměny vzduchu bude proveden pro tyto počty žáků. Navržené řešení musí vyhovovat požadavkům na akustické vlastnosti oken, nesmí zhoršovat tepelně technické a mechanické vlastnosti oken a musí být v souladu s ČSN 746077 provedeno mimo funkční spáru okna. Maximální rozdíl tlaku = 10 Pa.

Výpočet musí být potvrzen autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění - autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavitelství.

K DOTAZU č. 2:

Investor požaduje dodržení hloubky rámu 115 mm. Dle informace našich dodavatelů rámy této šířky běžně nevyrábějí. Požadované vlastnosti i kvalitu splňují i jiné tl. rámy. Považujeme tento požadavek za diskriminační a v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. Dle §45 odst.3) ZVZ



Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel stanovuje parametry pro rámy otvorových výplní s ohledem na požadavky EPBH II. Z toho vyplývá, že je povinen stanovit pro součásti obálky budovy co možná nejlepší parametry. Většina dodavatelů má rámy v této stavební hloubce v nabídce. Zadavatel však nemá nejmenší důvod bránit uchazeči v účasti v zadávacím řízení a tak na základě požadavku uchazeče zadavatel upřesňuje minimální parametry rámu otvorových výplní na stavební hloubku minimálně 85 mm, součinitel tepla U_f minimálně $0,90\text{W/m}^2\text{K}$. Pokud bude použit užší rám, musí uchazeč počítat, že mu vzniknou vícenáklady na parapetech, případně ostění a tyto náklady budou v režii zhotovitele.

K DOTAZU č. 3:

Chtěla bych se zeptat na venkovní žaluzie. V technické zprávě je uvedeno, že budou ovládány ručně. Na výkrese C10 je naznačena ovládací převodovka před lamelou. Odborné firmy mi říkají, že toto řešení nelze ovládat ručně, ale pouze motorem a že cena bude dvojnásobná než pokud by šlo o klasické venkovní žaluzie s převodovkou nad lamelami ovládané skutečně ručně. Můžete prosím sdělit, jaké žaluzie máme zahrnout do nabídky?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Projektová dokumentace uvažuje s návrhem venkovních žaluzií ovládaných pouze ručně.

V závislosti na úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel, v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena nejpozději do 25. 9. 2014 do 10:30 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 25. 9. 2014 v 10:30 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru
odbor rozvoje a strategie
v z. Ing. Karolína Vopršalová