



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Č. jednací: MmP 54829/ 2014 ORS

Počet listů: 4

Počet příloh: 2

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

Email: eva.radova@mmp.cz

Datum: 15.09.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

MŠ Na Třísele - realizace úspor energií

Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS); 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 486844

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Semorádem, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám a to na základě žádostí od dvou zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 4.9.2014 a 11.9.2014.

K DOTAZU č. 1:

Činíme dotaz ohledně okenních výplní, zda návrh splňuje podmínky vyhlášky 410/2005 a její novely č. 343/2009 Sb., kde v § 18 je stanoveno, že přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémem mikroventilací nebo větracími štěrbínami a další podmínky § 18 uvedené v novele vyhlášky.



V projektové dokumentaci není zmínka, že výše uvedené podmínky stanovené vyhláškami č. 410/2005 a vyhlášky 343/2009 Sb., jsou projektovou dokumentací řešeny. Po zkušenostech víme, že dodatečné úpravy vyvolají nemalé finanční náklady spojené s výměnou okenních výplní. Zároveň se domníváme, že výpis okenních a dveřních výplní by měl být doplněn o tabulku okenních prvků s vyznačením v horizontálního a vertikálního členění a s vyznačením způsobu otvírání na pravé a levé dle projektanta, aby nedošlo k nesprávnému pochopení popisu a následným nepříjemnostem při realizaci.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zhotovitel provede dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je zajištěna otevíratelnými výplněmi otvorů s využitím mikroventilace. Zajištění vnitřní tepelné pohody, distribuce vzduchu, úprava vlhkosti a rozvrstvení teplot je předmětem technického zařízení budov a není předmětem zadání této veřejné zakázky.

Ohledně požadavku na specifikace výplní zadavatel uvádí, že popis v prováděcí dokumentaci je dostatečný. Členění oken je patrné z výkresové části PD (pohledy). Požadavky na způsob otvírání je uveden slovně ve výpisu výplní okenních a dveřních výplní a zároveň ve výkazu výměr u jednotlivých položek výplní otvorů.

Uchazečem uvedené další požadavky jsou předmětem, dílenské, resp. výrobní dokumentace, kterou je každý dodavatel povinen zpracovat před zahájením realizace, a která není dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, součástí prováděcí dokumentace.

K DOTAZU č. 2:

Kontrolou rozpočtu vypracovaného k dodatečné informaci č. 1 a upravené tabulky výplní, jsme zjistili, že v rozpočtu „ oddíl Výplně otvorů z plastů „ chybí položka OK2.1 dodávka a montáž oken 1600/2025 s nadsvětlíkem v počtu 6 ks. Jak tuto položku zahrnout do rozpočtu?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Uvedená položka pro okna OK2.1 ve výkazu výměr skutečně chybí. Uchazeči ji do svých nabídkových rozpočtů zahrnou pod kódem 76610-OK2.1 s parametry dle přiložené tabulky výplní v počtu 6 ks.

Toto je promítnuto i do revidovaného výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást těchto Dodatečných informací č. 2 – viz příloha č. 1.

K DOTAZU č. 3:

Vzhledem k tomu že s položkou OK2 a OK2.1 tvoří jednu sestavu, činíme dotaz ohledně výšky pevného nadsvětlíku, který je u obou položek rozdílný. Má být výška nadsvětlíku u obou položek stejná?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Ano, nadsvětlík bude u obou výplní shodně výšky 800 mm. V přiloženém výkazu výměr je tato hodnota u výplně OK2.1 upravena.



K DOTAZU č. 4:

V zadaném rozpočtu V pol .76 712110-01 kde je jednou položkou celá střecha, jsem nenašel, jestli se má uvažovat s instalováním bezpečnostního přepadu, vzhledem k tomu, že je na jedno pole pouze jedna vpust'.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V průběhu dosavadního provozu objektu, nebyl s tímto problém, proto zadavatele s instalací bezpečnostní přepad neuvažuje.

K DOTAZU č. 5:

*V zadaném rozpočtu jsem nenašel položky jako
944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
944511211 Příplatek k ochranné síti ZKD použití
944511211 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
Nebo nebude uvažována? Popř. máme náklady započítat do jiné položky ?*

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Náklady za výše uvedené položky uchazeč zahrne do souhrnné položky výkazu výměr - pol. č. 48 94194-01 - *Kompletní montáž, pronájem a demontáž lešení.*

K DOTAZU č. 6:

V pol.48 je lešení kompletní položkou, Montáž a Demontáž, je dle výměry jasná, ale při rozboru této položky (tj dle URS příplatek za ZKD) máme uvažovat pronájem dle zadávací dokumentace 11 měsíců ?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Délku doby pronájmu lešení uvažovat dle harmonogramu prací dodavatele (uchazeče), který bude součástí nabídky uchazeče.

K DOTAZU č. 7:

Náklady na Výtažné zkoušky, přídržnou k podkladu, výtažné zkoušky kotvení atd..máme započítat do cenové nabídky také ? popř. do jaké položky ?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Náklady na Výtažné zkoušky, přídržnou k podkladu, výtažné zkoušky kotvení atd. uchazeč zahrne do kapitoly výkazu výměr *Vedlejší a ostatní náklady – do položky č. 2 Kompletační, inženýrská a koordinační činnost.*

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel uchazeče žádá, aby uchazeči do nabídky předložili oceněný výkaz výměr v souladu s revidovanou verzí výkazu výměr, který je přílohou č. 1 těchto Dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V závislosti na úpravách zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel, v souladu s § 40 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena nejpozději do 25. 9. 2014 do 10:30 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 25. 9. 2014 v 10:30 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru rozvoje a strategie
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy: č. 1_Výkaz výměr – VV Na Třísle, BEZ CEN-1_uprR15092014 (.xls)
č. 2_Výpis výplní_upr11092014(.pdf)

Výše uvedené přílohy jsou k dispozici na profilu zadavatele:
<https://www.vzmmp.cz/zadavaci-rizeni/detail/182/>