



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Č. jednací: MmP 58858/2014 ORS

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

Email: eva.radova@mmp.cz

Datum: 01.10.2014

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:**

### **ZŠ Družstevní, Polabiny - realizace úspor energií**

Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS); 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** 486852

#### **ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Semorádem, vedoucím odboru rozvoje a strategie

Po posouzení technických podmínek zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s §49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Po celkovém technickém a ekonomickém posouzení stanovuje zadavatel minimální stavební hloubku rámu oken na 70 mm s tím, že musí být zaručena a vybraným uchazečem doložena hodnota  $U_w$  (okna), která musí být  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Tato hodnota, s ohledem na provedený audit, DPS a především podmínky dotace je závazná. V případě, že uchazeč nabídne užší rám, než je uvedeno v příloze zadávacích podmínek – v dokumentaci k provedení stavby zpracované v roce 2013, tzn. v rozmezí 70 – 115 mm, musí ve své nabídce uvažovat a zohlednit náklady na úpravu provedení parapetů popřípadě ostění, tyto náklady budou v režii zhotovitele. Dále musí být zajištěna funkčnost, tuhost a bezpečnost výplní.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Zároveň je nutno dodržet ostatní požadavky stanovené projektovou dokumentací k provedení stavby ve všech dalších technických návaznostech na provedení výplní otvorů – ovládání, osazení žaluzií, sítí.**

-----  
**V závislosti na úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel, v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:**

**MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK**

**Nabídka musí být doručena nejpozději do 17. 10. 2014 do 10:30 hodin** (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 17. 10. 2014 v 10:30 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).**

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Mgr. Zdeněk Semorád  
vedoucí odboru  
odbor rozvoje a strategie  
v z. Ing. Karolína Vopršalová