



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Č. jednací: MmP 61863/2014 ORS

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 403

E-mail: eva.radova@mmp.cz

Datum: 14.10.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

Domov pro seniory, Blahoutova 646,647,648,649 Pardubice 530 12

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Semorádem, vedoucím odboru rozvoje a strategie

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ: 489534

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od jednoho zájemce o veřejnou zakázku. Žádost o dodatečnou informaci byla zadavateli doručena dne 08.10.2014.

K DOTAZU č. 1:

Ve výkresech „Příčný řez – nový stav“ je ve skladbě střechy uvedený modifikovaný pás tl.3,5 mm – mechanicky kotvený k podkladu, v rozpočtu je pouze zahrnuto: pol. č. 45: Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše a pol. č. 46: Pás těžký asfaltovaný MINERÁL (V60S40). Dále ve výkresu „Atika – detail“ je navržen „Náběhový klín min 50/50, lépe 80/80 mm z minerální plsti“, který není v rozpočtu zmíněn.



ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatele upřesňuje informaci k výkazu výměr takto: Kotvení střechy je součástí položky „Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy“ u každého objektu domova pro seniory tj. v položce č. 47 u obj.A, položky č. 48 u obj. B; položky č. 46 u objektu C a v položce č. 46 u objektu D. Náběhové klíny jsou součástí položek tepelných izolací – dodávek materiálů.

K DOTAZU č. 2:

V technické zprávě u objektů B, C a D je napsáno následující: „Ochrana proti odstříkované vodě bude provedena hydroizolací provedenou do výšky 300 mm nad stávající podlahou (pod zateplovací systém) a povrch opatřen soklovým keramickým obkladem do výšky minimálně 150 mm.“ V rozpočtech však toto opatření není nijak promítnuto.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Projektant doplnil výkaz výměr v oddílu 711– *Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům* o položku: *Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou* a oddíl 771 – *Podlahy z dlaždic*. Tato úprava je promítnuta do revidovaného výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást těchto Dodatečných informací č. 3 – viz příloha č. 1.

K DOTAZU č. 3:

Dále je v technické zprávě uvedeno u Zámečnických a doplňkových prvků: „Všechny původní ocelové prvky (např. dvířka rozvaděčů) se nejprve očistí od rzi a starých nátěrů, opraví se (v případě velkého poškození vymění) a opatří se novým povrchovým nátěrem“. Při naší kontrole jsme nikde tyto položky nedohledali v rozpočtech.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Projektant doplnil výkaz výměr o oddíl 783 – *Dokončovací práce – nátěry*. Tato úprava je promítnuta do revidovaného výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást těchto Dodatečných informací č. 3 – viz příloha č. 1.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost zadavatel uchazeče žádá, aby uchazeči do nabídky předložili oceněný výkaz výměr v souladu s revidovanou verzí výkazu výměr, který je přílohou č. 1 těchto Dodatečných informací č. 3 k zadávacím podmínkám.

V závislosti na úpravách zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel, v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena nejpozději do 24. 10. 2014 do 10:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 24. 10. 2014 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Příloha: Č. 1_Výkaz výměr_zateplení domova pro seniory_objekty_R14102014 (xls.,pdf)

Výše uvedená příloha je k dispozici na profilu zadavatele:
<https://www.vzmmp.cz/zadavaci-rizeni/detail/193/>