

ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
14 622 /IO

Vyřizuje
Yvona Novotná
466 260 861
733 611 868
novotna@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
29. prosince 2014

Revitalizace lesoparku na Dukle, Pardubice - souhrnné stanovisko

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu VO v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.12.2014.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (vozidla IZS, TKO apod.). Režim svozu TKO bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s.
- 2) Součástí stavby bude i stavba souboru VO hrazeného z prostředků investora, na který byla zpracována samostatná projektová dokumentace, která byla předložena SmP a.s. v rámci územního a stavebního řízení k vyjádření a která byla dne 23.12.2014 schválena č.j.14622 /IO. Zhotovená stavba bude odpovídat světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu a na základě kterých byla tato PD zpracována.
- 3) Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a "Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města". Na soubor veřejného osvětlení budou umístována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (polepy apod.).
- 4) Před zahájením prací požádá investor o vytyčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (p. Kasal -tel. 466 260 854). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
- 5) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s.
- 6) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (min. 1 pracovní den předem).
- 7) Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň.
- 8) Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny.
- 9) Komunikace v lesoparku určené pro chodce a cyklisty i mlatové budou umožňovat průjezd vozidel zajišťujících svoz TKO a údržbu komunikací a zelené hmotnosti do 7,5t, nebudou na nich umístěny překážky znemožňující zimní údržbu cyklostezek. Mlatové komunikace nebudou udržovány v režimu čištění a zimní údržby. Komunikace budou odpovídat právním normám.
- 10) Dojde - li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

11) Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání. Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

Upozorňujeme na možný zápach z otevřených odpadkových košů. Výsyp košů na psí exkrementy by měl být prováděn ve stejné frekvenci jako ostatní odpadkové koše.

Vyjádření divizí VO, ÚK a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem. Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. Vyjádření je vydáno pro územní řízení dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Yvona Novotná
Investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.


SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572
IDDS: yc9gb95

IČ 25262572
DIČ CZ25262572

e-mail: info@smp-pce.cz
www.smp-pce.cz

Stálá služba: 466 260 811

Společnost zapsána u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527.

