



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor rozvoje a strategie | Oddělení veřejných zakázek
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 41932/2015

Počet listů: 3

Počet příloh: 3

Vyřizuje: Eva Radová

Telefon: 466 859 401

E-mail: Eva.Radova@mmp.cz

Datum: 20.07.2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

ZŠ Gorkého – výměna oken

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ: 514834

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám a to na základě žádostí od dvou zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 15.7. a 16.7.2015.

1/ K DOTAZU:

V zadávací dokumentaci je ve specifikaci prací požadavek „dodávka a montáž nových oken a prosklených stěn, vybraná okna budou dále doplněna mikroventilačními štěrbinami“

Jako mikroventilační štěrba je myšlena mikroventilace, která je součástí kování (spárové větrání – 4. poloha kliky), nebo je požadován jiný samostatný systém větrání?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Ano, zadavatel požaduje mikroventilaci jako součást kování, tzn. že kování bude umožňovat polohu s mikroventilací (viz. specifikace z úvodní strany T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY). Jiný samostatný systém větrání není požadován (viz. níže uvedená dodatečná informace č. 1.3)

2/ K DOTAZU:

Požaduje zadavatel statickou štěrbinu zabudovanou do rámu výplně, což zhoršuje požadované technické vlastnosti v oblasti U_w , nebo je dostačující čtvrtá poloha kliky - mikroventilace, což lze také chápat jako mikroventilační štěrbinu?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Odpověď zadavatele - viz odpověď na dotaz č. 1 těchto dodatečných informací.

Zadavatel dále v souladu s §49 odst. 4 zákona poskytuje v rámci Dodatečných informací č. 1 dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1.1) Zadavatel upřesňuje informace o typu dveří v prosklené stěně v 1. NP, 2.NP a 3.NP: jedná se o dveře balkonové. V souvislosti s tím je v projektové dokumentaci **T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY**, pozice č. 09 upraven popis typu výplně následovně:

PROSKLENÁ STĚNA SLOŽENÁ Z PEVNĚ PROSKLENÉHO NADSVĚTLÍKU A SPODNÍ ČÁSTI
TVOŘENOU Z BOČNÍCH PEVNĚ ZASKLENÝCH OKEN A BALKONOVÉHO KŘÍDLA UPROSTŘED
BALKONOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SPODNÍ ČÁST OPATŘENA OKOPOVÝM PROFILEM
ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ; UZAMYKATELNÁ OVLÁDACÍ
KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED – KOVOVÁ LAKOVANÁ
V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ.

Ž – VÝPLŇ OPATŘENÁ STÍNÍCÍ TECHNIKOU

(viz. příloha č. 1 těchto dodatečných informací - T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY)

1.2) Zadavatel upřesňuje informace o vybavení oken na pozici č. 25, 30 a 31 (1. PP), kde není požadován nastavovací rám, a to z důvodu, že stávající výplně předmětných otvorů jsou jednoduchá okna (ne špaletová).

V souvislosti s tím v dokumentaci **T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY**, pozice č. 25, 30 a 31 je z popisu výplně otvoru vypuštěn prvek:

VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY

(viz. příloha č. 1 těchto dodatečných informací - T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY)

1.3) Zadavatel dále upřesňuje informace o vybavení oken mikroventilací: žádné okno v celém objektu nebude opatřeno mikroventilační štěrbinou.

V souvislosti s tím v dokumentaci **T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY** je na veškerých dotčených pozicích vypuštěn z popisu výplně otvoru prvek:

VÝPLŇ BUDE OPATŘENA MIKROVENTILAČNÍ ŠTĚRBINOU

(viz. příloha č. 1 těchto dodatečných informací - T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY)

a současně je vypuštěna položka č. 58 z výkazu výměr (položkového rozpočtu):

58	611-R35	Mikroventilace s akust.útlumem vč.krytu s mřížkou proti hmyzu-dodávka a montáž	kpl	1,00	-	-
----	---------	--	-----	------	---	---

viz. příloha č. 2 těchto dodatečných informací – výkaz výměr (slepý položkový rozpočet)

V závislosti na úpravách zadávacích podmínek resp. PD vč. výkazu výměr, prodlužuje zadavatel, v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena nejpozději do 29.07.2015 do 14:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 29.07.2015 v 14:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).

Ostatní požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh např. návrh SOD zůstávají v platnosti beze změn. Nabídková cena bude zpracována na podkladě výkazu výměr, který je přílohou těchto Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1.

Zadavatel uchazečům důrazně doporučuje provést před odevzdáním své nabídky kontrolu Profilů zadavatele, zdali zde nebyly k předmětné veřejné zakázce zveřejněny další Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele: <https://vzmmp.cz/>

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Čada
vedoucí odboru
vz. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace vč. T1 - TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY (po úpravě) „Výměna výplní otvorů fasády, ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, Pardubice“, zpracovaná 09/2012 společností PK-projekt s.r.o. (.pdf)
- 2) Výkaz výměr_upravený_20_07_2015
- 3) Zadávací dokumentace – ZŠ Gorkého – výměna oken_upr(.pdf)