

Č. jednací: MmP 55849/2015 ORS
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Eva Radová
Telefon: 466 859 403
E-mail: eva.radova@mmp.cz

Datum: 21.09.2015

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku:

Městský atletický stadion Dukla – tartanový ovál

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 519834

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytujeme dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti zájemce o veřejnou zakázku. Žádost o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 17.9.2015.

K DOTAZU č. 1:

Soupis prací s výkazem výměr " obsahuje u položek č. 17 a č. 18 lajnování vždy měrnou jednotku "kompl", můžete uvést přesnou výměru lajnování v metrech běžných?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

K položce výkazu výměr č. 17 zadavatel upřesňuje délku lajnování včetně handicapů: 4.150 m a k položce č. 18 činí délka lajnování sektorů technických disciplín: 446 m.

K DOTAZU č. 2:

Dále se u položek 19, 20, 21, 22 vyskytuje u měrné jednotky "kg/ m2", předpokládáme, že by zde měla být měrná jednotka buď v kg a nebo v m2 ?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Měrná jednotka u položek č. 19,20,21,22 v kg/m² je uvedena správně. V soupisu prací vztahující se k technologii retopingu jsou vztaženy na jednotku kg/m² proto, aby tato byla v souladu s Mezinárodní atletickou federací (IAAF) certifikovaným systémem opravy a retopingu garanta/výrobce systému, který přesně definuje spotřebu materiálu potřebnou na kvalitní provedení retopingu. Toto vyplývá i z postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací u každé z položek č. 19 až 22 a u každé položky uvedeného množství v kg/1 m².

V položkách č. 19,20,21,22 je tedy uvedeno celkové množství materiálu v kg ve vztahu k celkové realizované ploše v m².

K DOTAZU č. 3:

U položky č. 24 je jako měrná jednotka uvedena " mthod", co si pod touto jednotkou máme představit a jak ji ocenit?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Položka č. 24 soupisu prací je vztažena k jednotce motohodiny (mthod), protože očištění/umytí stávajícího povrchu je třeba provést speciálním čistícím strojem k tomu určeným. Poskytovatelé těchto prací uvádí cenu právě v motohodinách.

Předem děkujeme za předložení nabídky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Čada
vedoucí odboru
vz. Ing. Karolína Vopršalová