

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110
530 02 Pardubice

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje: Petr Menšík
Telefon: 467 043 812
Fax: 467 043 854
E-mail: pmensik@eop.cz

Datum: 12.12.2013

Vyjádření správce sítí k PD pro stavební řízení.

Název stavby	Rekonstrukce vnitrobloku "Karla IV."
Projektant	Ing. Jiří Šejnoha
Předložená část PD (SO)	C 100.2 situace stavby s výškopisem
Číslo projektu	201112
Datum zpracování PD	11/2013
Stupeň projektu	DSP + DZS + RDS
Investor	Statutární město Pardubice - MO I.
Číslo vyjádření EOP:	294/13

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP):


- primární potrubí - horkovodní kanál
- sekundární potrubí - teplovodní kanál

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. **Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.**
- **Musí zůstat zachovaný přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku EOP. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné.**
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP.

- V místě souběhu a křížení se stávajícím energetickým zařízením EOP uložit kabel vedení osvětlení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX).
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 812 (technik SZT) nebo 800 100 841 (dispečer EOP). Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla zadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP tuto předložit k opětovnému odsouhlasení. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.


 Elektrárny Opatovice, a.s.
 provoz SZT Pardubice ②
 K účtu: 562, 530 09 Pardubice

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
 Spisová značka B.2940, pod kterou je společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Telefon: *466 843 111, *467 043 111
 Fax: *466 536 030

IČO: 288 00 621
 DIČ: CZ288 00 621

Bankovní spojení:
 KB Pardubice 3607561/0100