

Dodatečná informace č. 2

**pro veřejnou zakázku malého rozsahu
VŘ 4/2016 - „Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. – 3. část“**

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. F), § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Název: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
zastoupený starostou městského obvodu Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem

Sídlo: Pardubice 530 02, U Divadla 828

IČ: 00274046,

DIČ: CZ00274046

Profil zadavatele: <http://www.vzmmp.cz>

poskytuje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky:

Otázka č. 1:

V projektu jsou navrženy konstrukční vrstvy vozovky z asfaltového krytu. Mimo jiné jsou zde ve skladbě ochranná vrstva typu EKZ a asfaltová membrána.

Použití těchto vrstev je na obslužné/místní komunikaci tohoto typu neobvyklé, kromě jiného i z důvodu vysoké ceny.

Bude zadavatel skutečně požadovat provedení těchto opatření?

Odpověď na otázku č. 1:

SAMI membránu nahradit geomříží určenou do živičných vozovek.

Měla by mít pevnost dle EN ISO 10319 min. 60/60 kN při max. protažení 2,5/2,5 %.

Ve vozovce by byla ukotvena pod ložnou vrstvou.

Veškeré ostatní podmínky pro podání žádosti o účast zůstávají nezměněny.

V Pardubicích 24. 3. 2016

Ing. arch. Jaroslav Menšík – starosta

