



**Pardubice**

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic  
Odbor rozvoje a strategie | Oddělení veřejných zakázek  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 63139/2016 ORS  
Počet listů: 3  
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Eva Radová  
Telefon: 466 859 403  
E-mail: [eva.radova@mmp.cz](mailto:eva.radova@mmp.cz)

Datum: 04.10.2016

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 v rámci veřejné zakázky:**

### **Stavební úpravy bytových domů v ul. Sedláčkova č. p. 446 a 447, Pardubice**

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

**EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** 643938

#### **ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
Zastoupené: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 a to na základě žádostí dvou zájemců o veřejnou zakázku. Žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny dne 27.9. a 30.9.2016.

#### **K DOTAZU č. 1:**

*Chtěl bych Vás touto cestou požádat o vysvětlení a doplňující informaci k PD výše uvedené veřejné zakázky. Jedná se parametry plastových oken. Z jakého důvodu požaduje PD dodávku oken z profilů se stavební hloubkou 86 mm? Ostatní uvedené parametry, zejména  $U_w$  ( celková prostupnost oken )  $< 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  , zasklení izolačním dvojsklem apod. jsou zcela standartní a splní je i šestikomorové profily s menší stavební hloubkou např. 76 mm. Profil s požadovanou stavební hloubkou 86 mm a vyšší se používá zejména v kombinaci s izolačním trojsklem z parametrem  $U_w < 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$  u nízkoenergetických staveb. Požadavek na stavební hloubku je diskriminační a technicky neopodstatněný.*

*Je možné nahradit rámem s menší stavební hloubkou při zachování požadovaných tepelných i ostatních parametrů?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Projektová dokumentace záměrně volí rám oken tzv. o třídu vyšší než jeho zasklení. Tento druh rámu má větší stabilitu a prostorovou tuhost, současně lepší parametr Uf zajistí vyšší vnitřní povrchové teploty a lépe eliminuje rizika detailu připojovací spáry.

Zadavatel upřesňuje požadavek na stavební hloubku rámu - původní 86 mm, nově upřesněná hloubka rámu minimálně 80 mm, případně více (dle výrobních programů jednotlivých výrobců).

-----

**K DOTAZU č. 2:**

*V zadávacích výkazech je uvedena specifikace střešní fólie v tomto znění:*

50	M	283220120R	fólie hydroizolační střešní 1,6mm světle šedá (klasifikace Broof(t3) )	m2
----	---	------------	--	----

*Takto postavená specifikace upřednostňuje pouze jednoho dodavatele střešní fólie v ČR.*

*Standardní tloušťky ostatních výrobců jsou 1,5 mm, 1,8mm a 2 mm.*

*Lze tedy nabídnout jinou tloušťku fólie a jakou?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Upřesňujeme požadavek na tloušťku hydroizolační střešní fólie, v PD uvedeno 1,6 mm. Tloušťka fólie musí být minimálně 1,5mm, případně více (dle výrobních programů jednotlivých výrobců). Požadavek na barevnost, a protiskliz - není, požadavek na Broof (t3) trvá. – viz výkazy výměr SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ pro č.p. 446 a 447– viz příloha č. 1 a 2 těchto dodatečných informací.

-----

**S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel uchazeče žádá, aby uchazeči do nabídky předložili oceněné výkazy výměr v souladu s revidovanou verzí výkazů výměr:**

Výkazy výměr\_BD Sedláčkova 446, Pardubice – SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ\_upr.xls a

Výkazy výměr\_BD Sedláčkova 447, Pardubice – SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ\_upr.xls, které tvoří přílohu č. 1 těchto Dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám.

Výkazy výměr „VÝMĚNA OKEN“ pro č.p. 446 a 447 zůstávají beze změn, uchazeč zohlední při oceňování výše uvedené upřesnění – viz odpověď na dotaz č. 1.

-----

**V závislosti na upřesnění zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel, v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek a to následovně:**

**MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK**

**Nabídka musí být doručena nejpozději do 20. 10. 2016 do 11:00 hodin** (konec lhůty pro podání nabídek) na odbor rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic - č. dveří C203a, případně zaslána poštou na adresu zadavatele: Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubice, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice tak, aby byla doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny.

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. 10. 2016 v 11:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).**

-----

Předem děkujeme za předložení nabídky.

Ing. Miroslav Čada  
vedoucí odboru rozvoje a strategie  
v z. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy: 1/Výkazy výměr\_BD Sedláčkova 446, Pardubice – SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ\_upr.xls  
2/Výkazy výměr\_BD Sedláčkova 447, Pardubice – SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ\_upr.xls