

Č. jednací: MmP 28662/2013
Č. spisu: SZ-MMP 18628/2013 OMI
Počet listů: 3
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová
Telefon: 466 859 401
E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 15. 5. 2013

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky:

IPRM Dukla (fáze 11 + 12 + 13)

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ZADAVATEL:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic

V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od zájemce o veřejnou zakázku. Žádost o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 14.5.2013.

K dotazu č. 1:

Komunikace a zpevněné plochy – ve výkazu výměr jsou pol. č. 21, 22 Podklad z kameniva hrubého drceného 32-63. V technické zprávě je v konstrukcích ploch uvedeno mechanicky zpevněné kamenivo MZK.

Která vrstva platí?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

U položek č. 21 a 22 platí text výkazu výměr:

Pol. 21 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 160mm

Pol. 22 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 170mm

K dotazu č. 2:

Komunikace a zpevněné plochy – pol. 34 a Dlažba z bet. Dlaždic 50x50 cm s pryžovým povrchem včetně obrub podkladních vrstev D + M. Ze zadání nelze určit množství obrub potřebných okolo dlažby a také podkladní vrstvy nejsou nikde specifikovány.

Žádáme o bližší zadání – počet obrub a konstrukci podkladní vrstvy.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Upřesnění k položce č. 34a - 221 63245105a - Dlažba z bet. dlaždic 50x50cm s pryžovým povrchem včetně obrub a podkladních vrstev D+M – m2 – 162,000:

Délka obrub – 43 m (v obloucích)

Podkladní vrstva – šterkodrt 150 mm (jako ostatní chodníky ze zámkové dlažby)

K dotazu č. 3:

Komunikace a zpevněné plochy – ve výkazu výměr jsou položky č. 49 a 51 bez určení DN. Jelikož nám není známo, zda se jedná o samostatné kabely nebo jejich svazky žádáme o doplnění DN.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

K položce č. 49 - Chráničky pro NN dělené D+M doplněno: DN - 160 mm

K položce č. 51 - Chráničky UPC plastové půlené, vrapovaná D+M doplněno DN - 110 mm

(viz. výkaz výměr v příloze)

K dotazu č. 4:

Komunikace a zpevněné plochy – výkaz výměr, pol. č. 20 a Oprava stávajících šachet domovních přípojek kanalizace – není v zadání žádná další bližší specifikace, jakého druhu je oprava.

Žádáme o bližší informaci, o jaké práce se jedná.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Bližší informace k položce č. 20a - Oprava stávajících šachet domovních přípojek kanalizace:

Stávající betonové šachty s litinovými poklopy, dotčené výstavbou, jsou v různém technickém stavu, který odpovídá jejich stáří cca 60 let. Při opravách se jedná většinou o tyto práce (D+M):

Oprava betonových stěn šachty tl. cca 0,12 m v rozsahu cca 1 m2 (v průměru)

Nová železobetonová zákrytová deska cca 1 x 1 x 0,15 m

Nový litinový poklop vč. osazovacího rámu

K dotazu č. 5:

Komunikace a zpevněné plochy – výkaz výměr, pol. č. 38 Krajník silniční betonový – nesouhlasí množství kusů oproti běžným metrům Osazení vodícího proužku.

Můžeme si opravit správné množství (2.573,48 kusů) do výkazu výměr?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

U položky č. 38 MAT 592185630 - krajník silniční betonový 50x25x10 cm přírodní se jedná o množství 2.573,480 kusů.

(viz. výkaz výměr v příloze)

V souladu s §49 odst. 4 výše uvedeného zákona zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v následujícím znění:

Ve výkazu výměr „**Odvodnění zpevněných ploch**“ byl dále opraven součtový vzorec pro započtení položky oddílu **Výměna materiálu potrubí** – viz. **technická zpráva (položky č. 56-59)**.

Upravený výkaz výměr se zapracováním všech shora uvedených změn a doplnění Vám zasíláme v příloze.

Je nutné, aby uchazeč předložil v nabídce ocenění jednotlivých položek dle tohoto upraveného výkazu výměr.

Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru
odbor majetku a investic
vz. Ing. Karolína Vopršalová

Příloha: upravený výkaz výměr