

**Dodatečná informace  
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky**

**„Centrum Polabiny 4“**

Specifikace k položce č. **153 výkazu výměr – přípojka elektro – hodiny**: 30 m kabelu CYKY 3C x 2,5 v chráničce vč. uložení a zapojení, vše pod kompletně rekonstruovaným chodníkem.

Upřesnění k položkám č. **175-178 výkazu výměr**: položky je nutno standardně nacenit, dodavatelem nemusí být VaK.