

Akce - stavba : **CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ
SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD
PARDUBICE - DUBINA**

Část projektu : **SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
dodatek 1**
- upřesnění rozměrů osvětlovacích stožárů

Na základě upozornění SmP a .s. na standardní rozměry používaných osvětlovacích stožárů v rámci výstavby VO na území města Pardubice dochází ke změně specifikace osvětlovacích stožárů v rámci PD :

původní údaj (ø/ø/ø – celk.délka)	nový údaj (ø/ø/ø – délka nad zemí+délka kotvení)	počet ks
133/108/89 -7.2	159/108/89 - 6.2+1.5	3
133/108/89 -7.2	159/108/89 - 6.2+1.5	3
133/89/60 - 4.4	133/89/60 - 3.6+0.9	3
133/89/60 - 5.4	133/89/60 - 4.6+0.9	19
133/89/60 - 6.4	133/89/60 - 5.6+0.9	4

Přílohy :

text:

Výkaz výměr – 1.etapa 5 A4
Výkaz výměr – 2.etapa 6 A4

výkres :

VO 1 – SITUACE VO, dodatek 01 8 A4

V Pardubicích
15.7.2013

Petr Koza