



Naše značka: FI/2013/v/401  
Vyřizuje: Flosová/466798449  
Datum: 7.1.2013

Atelier Aurum s.r.o.  
Jiráskova 21  
530 02 Pardubice

**Věc: Pardubice, soutok Labe a Chrudimky – odbahnění vodní plochy Čičák – vyjádření k existenci stávajících sítí.**

Předmětem akce je odbahnění jezera Čičák, přeprava nákladními automobily na mezideponii severním směrem k Labi. Zde bude vybudováno dočasné kotviště.

Do předložené situace jsme Vám orientačně zakreslili stávající vodovod DN 400, 300 a 250 ve správě VAK Pardubice, a.s. Kanalizace v naší správě se v zájmovém území nenachází.

**K návrhu máme následující připomínky:**

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů o vytyčení trasy vodovodního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Na vědomí: p. Kouřil  
Spis: Vyj. Pce 2013

Telefon  
466798411

Fax  
466304643

Bankovní spojení  
17699313/0300

IČO  
60108631

DIČ  
CZ60108631

společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 999

1:2000

Horní Polabina

PROHRÁBKA

DN 400

Na špičce

**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.**  
orientační zářez síti

Provoz vodovodů		Provoz kanalizací	
<input checked="" type="checkbox"/>	orientační zářez potrubí	<input type="checkbox"/>	orientační zářez potrubí
<input type="checkbox"/>	v zájmovém území se nenachází zařízení v naší správě	<input type="checkbox"/>	v zájmovém území se nenachází zařízení v naší správě

**17.12.2014** **19.12.2014**

Tento orientační zářez neslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení.  
O přesné vyznění si požádejte příslušná střešiska projektantů.  
Legenda: 12 - 15. střední 8 - 11. 1 - 16

Uřední hodiny pondělí 12 - 15. střední 8 - 11. 1 - 16

Labe





**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.**  
 orientační zakres sítí

Provoz vodovodů	Provoz kanalizací
<input type="checkbox"/> orientační zakres potrubí	<input checked="" type="checkbox"/> záměrnými se nenachází
<input checked="" type="checkbox"/> zařízení naší správě	<input checked="" type="checkbox"/> zařízení naší správě

19.12.2012 15:14 19.12.2012 15:14

Vodovod střediska vodovodu  
 Kanalizace střediska kanalizací

Tento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení.

O přesné vyřízení si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.  
 Teplého 2014, tel. 462 266 411.  
 Úřední hodiny pondělí 12 - 15, úterý 8 - 11, 12 - 16

