

Vaše značka: žádost

Naše značka: 080/13

Vyřizuje: Miloslav Houdek

Telefon: 724303244

Fax: 467043854

E-mail: mhoudek@eop.cz

Datum: 21.3.2013

HIGHWAY DESIGN,s.r.o.

Okružní 948/7

500 03 Hradec Králové

vyjádření k existenci sítí a projektové dokumentaci pro stavební řízení

Název stavby	Úprava vnitrobloku ul.Lexova, na p.p.č.2165/26
Projektant	Ing. Nývlt
Předložená část PD (SO)	Koordinační situace stavby
Číslo projektu	40/s/2012
Datum zpracování PD	Březen 2013
Stupeň projektu	DSŘ
Investor	Statutární město Pardubice, MO V
Číslo vyjádření EOP:	080/13

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku se** zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP)

Do předložené situace v měřítku 1:500 bylo orientačně zakresleno:

- sekundární potrubí teplovodní kanál
- primární potrubí horkovodní kanál


Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chráničků.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 813 nebo 800 100 841 (dispečer EOP).
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841.

- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.

Elektrárny Opatovice, a.s.
 provoz SZT Pardubice
 Cihelně 562, 530 09 Pardubice



Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: *466 843 111, *467 043 111
 Fax: *466 536 030

IČO: 45534292
 DIČ: CZ45534292

Bankovní spojení:
 KB Pardubice 3607561/0100

