

michal.cepelka@highwaydesign.cz
Ing. Michal Čepelka
Highway design s.r.o.
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové 3

Vaše značka

Naše značka
067/110413/PC

Vyřizuje / Linka

Datum
11.04.2013**Věc: Vyjádření k PD**

Akce : PARDUBICE - ÚPRAVA VNITROBLOKU UL. LEXOVA,
NA POZEMKU P.Č. 2165/26 Číslo zak.: 40/s/2012
Investor: Statutární město Pardubice, Městský obvod V
Místo stavby: k.ú. Pardubice

Na základě Vaší žádosti ze dne 20.03.2013 Vám k výše uvedenému záměru sdělujeme následující:

Ve vami vyznačeném zájmovém území stavby **se nachází ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s., které je tvořeno vyprojektovanou trasou s pravomocným územním rozhodnutím. Zákres tras přikládáme v příloze a je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Realizace se předpokládá 2013.**

Nemáme námitek k uvedenému záměru za splnění níže uvedených podmínek a požadavků:

1. Průběh našich tras bude zakreslen do výkresové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu jako příloha žádosti o vydání příslušného rozhodnutí (nebo jiného opatření) a tyto budou odlišeny typem čáry od ostatních vedení.
1. Před realizací stavby nás investor (stavebník, nebo jím pověřený subjekt) vyzve k jednání o dohodě na koordinaci výkopových a stavebních prací na nezrealizované části naší trasy dotčené stavbou, aby nevznikla pozdější nutnost zásahu do nových zpevněných povrchů.
2. Před realizací stavby (jednotlivých částí stavby) si u nás investor (stavebník) ověří rozsah skutečně zrealizovaných tras a případně nás vyzve k vytyčení našich sítí přímo na místě stavby, případně zajistí odborné vytyčení na základě námi předaných podkladů. S vytyčenou trasou vedení budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět.
3. Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s.
4. Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí.

5. Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení „. Pokud nebude možné normu dodržet, bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.
6. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
7. Bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím vedením tvořeným HDPE trubkami.
8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.
9. Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti.
10. Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, typu vika atd.)
11. Po ukončení stavby bude před vydáním kolaudačního souhlasu naší společností stavebníkem (resp. investorem) prokazatelně předána kopie dokumentace skutečného provedení stavby - zaměření nového stavu polohopisu povrchů ve formátu *.dgn nebo *.dwg. (tyto budou sloužit pro aktualizaci interních mapových podkladů správy sítě)
12. Podmínky 2 až 11 budou součástí výrokové části příslušného rozhodnutí stavebního úřadu


Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání. Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nově

S pozdravem, EDERA Group a.s.

Upozornění:

pro zasílání žádostí o vyjádření použijte email: vyjadreni@edera.cz

Bližší informace k vyjadřování viz: <http://www.edera.cz/klientske-centrum/vyjadreni-k-existenci-siti/>



EDERA Group a.s.
Arnošta z Pardubic 2789
530 02 Pardubice
IČ: 274 61 254
Tel: +420 461 002 999
e-mail: info@edera.cz
www.edera.cz



Legenda tras:

uzemní rozhodnutí

EDERA Group, a.s.

Přehledná situace tras - příloha vyjádření č: 067/110413/PC

1:1000